****
* E C O M - J 2 K N *
****
Date Heure
06.06.18 09:21:22

Analyse Gaz

Type combustible
ProPane

T.Air	18	°C
T.Gaz	120	°C
O2	4.4	%
CO	0	ppm
NO	39	ppm
NOx	41	ppm
CO 3%O2	0	mg/m3
NO 3%O2	57	mg/m3
NOx 3%O2	91	mg/m3
CO2	10.8	%
Rend	95.4	%
Pertes	4.6	%
Exc. air	1.27	
P.rosée	52	°C

NSERIE JKN6276

WEISHAUPT
Agence Pyrénées
ZI Thibaud
25 chemin du Chapitre
31100 TOULOUSE

Rapport
N°81336488
WG20

****
* E C O M - J 2 K N *
****
Date Heure
06.06.18 09:21:29

Analyse Gaz

Type combustible
ProPane

T.Air	18	°C
T.Gaz	120	°C
O2	4.4	%
CO	0	ppm
NO	39	ppm
NOx	41	ppm
CO 3%O2	0	mg/m3
NO 3%O2	57	mg/m3
NOx 3%O2	91	mg/m3
CO2	10.8	%

on

81336488

-weishaupt-

	Donneur d'ordre	27067888		Date intervention	06.06.2018
9	Mr/Mme			Agence	Agence Toulouse
NTOUN	Nom 1	EARL DU PUNTOUN		Techn.	270860 Monsieur Mahe
ALAIN	Nom 2	M. LAMOTHE ALAIN		Gestionnaire	Madame Potier
NTOUN"	Rue, numéro	LA FEMRE GERSOISE		Type d'intervention	Entretien
SAINT MARTIN	Pays, CP, Lieu	FR 32300 SAINT MARTIN		Données du contrat	40057810 / J / 06.2018 / 0
	Quartier			Code action / projet	/
ntoun.com ☒	Adresse mail		☐	Copie RI avec facture	☐
	N° commande client			Groupe produit	Brûleur W
	Demandé par			Type	Brûleur WG
M-LN 3/4"	Date / Heure	01.03.2018	00:47	Combustible	Gaz liquéfié propane
	Contact			Comb. secondaire	

Seulement entretien brûleur.

entretien bruleur.

demontage bruleur.
entretien.
controle combustion.

Quantité	Désignation	Prix unitaire	Véhic.	Réapprov. oui	Réapprov. non	KT
			☒	☐	☐	
			☒	☐	☐	
			☒	☐	☐	
			☒	☐	☐	
			☒	☐	☐	
			☒	☐	☐	
			☒	☐	☐	
			☒	☐	☐	
			☒	☐	☐	
			☒	☐	☐	
			☒	☐	☐	
			☒	☐	☐	

Travaux terminés	Code	Temps de travail de / à / durée			KT	Temps de route de / à / durée			KT	Kilomètres	KT
		08:45	10:15	1,50		07:30	08:45	1,25		93	

voir lu et approuver nos conditions de vente.
nctionner.

EARL PUNTOUN

édex

Internet: www.weishaupt.fr

Copyright © by Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi