

# Liste des détecteurs et alarmes avec emplacement et fonctionnalité

*(Article 19 de l'Arrêté du 23/03/2012)*

Ce document permet de répondre à l'exigence de l'article 19 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 23/03/2012, relatif à la rubrique n°2221.

Les alarmes et détections d'incendie présents sur le site, sont listés ci-après.

Nature	Emplacement	Fonctionnalité	Référence réglementaire
Détection automatique d'incendie	Installation classée sous la rubrique n°1511 – Entrepôts exclusivement frigorifiques  Mise en place dans les combles et les locaux techniques et les bureaux situés à moins de 10 m des cellules de stockage (clause dérogatoire pour les cellules à froid négatif)	Détection automatique d'incendie avec télétransmission d'alarme à une société de télésurveillance et au personnel d'astreinte	Cf. article 4.2 – <i>Détection automatique</i> de l'AMPG du 27/03/2014, relatif à la rubrique n°1511.
Alarme d'évacuation d'incendie	Tout le site	Alarme déclenchée manuellement pour prévenir le personnel de la nécessité d'évacuer le site	Code du travail
Détection incendie	Local TGBT Local transformateur Local onduleur de l'extension	Présence d'un détecteur dans chaque local et une alarme technique générale	Cf. article 19 de l'AMPG du 23/03/2012, relatif à la rubrique n°2221.

Liste des détecteurs et alarmes sur le site